

Inowrocław 2013-04-25

**Wszyscy Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**AG.272.1.4.2013**

**Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, ul. Krzywińskiego 8**

W nawiązaniu do otrzymanych od Wykonawcy zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamieszcza poniżej treść zapytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W czasie wizji lokalnej stwierdzono brak dostępności do drogi publicznej. Prosimy o wskazanie dostępności dla sprzętu i samochodów ciężarowych niezbędnych do obsługi budowy.

**Odpowiedź 1**

**Zamawiający wskazuje dojazd od ul. Piłsudskiego.**

**Pytanie 2**

W związku z rozbieżnościami w zapisach projektu i STWiORB w stosunku do zapisów przedmiaru robót prosimy o jednoznaczne odpowiedzi:

- farba silikonowa czy silikatowa?
- styrodur gr. 8 cm czy hydromax gr. 16 cm?
- czy w zakres zamówienia wchodzi remont wejścia głównego?
- czy w zakres wchodzi wykonanie izolacji pionowej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej?

**Odpowiedź 2**

**Zależy przyjąć:**

- farbę emulsyjną zewnętrzną silikonową,
- styrodur gr. 8 cm,
- w zakres zamówienia wchodzi remont wejścia głównego,
- w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie izolacji pionowej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie docieplenia dachu z dwóch warstw styropapy gr. 8 cm zamiast jednej warstwy grubości 16 cm?.

**Odpowiedź 3**

**Zamawiający nie dopuszcza zastosowania docieplenia dachu z dwóch warstw styropapy. Ma być jedna warstwa grubości 16 cm obustronnie laminowana.**

#### Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie projektu i STWiORB o wytyczne w zakresie wykonania wymiany instalacji odgromowej oraz ocieplenia dachu.

#### Odpowiedź 4

**Uzupełnienie STWiORB dot. docieplenia dachu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.inowroclaw.powiat.pl](http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl).**

**Instalację odgromową należy odpiąć od złączy pionowych na czas wykonania ocieplenia dachu i ponownie ją zamontować.**

#### Pytanie 5

Czy w związku z występującymi różnicami zakresu pomiędzy dokumentacją projektową, SIWiORB a przedmiarem Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów SIWZ w punkcie XII.3.

Zapis dotychczasowy:

3. Wyceny oferty za całość zadania należy dokonać na podstawie:
- przedmiaru robót,
  - specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,
  - projektu budowlano-wykonawczego.

Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Zapis proponowany:

3. Wyceny oferty za całość zadania należy dokonać na podstawie:
- przedmiaru robót,
  - specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,
  - projektu budowlano-wykonawczego.


#### Odpowiedź 5

**Zdanie „Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny” zostaje usunięte. W związku z tym rozdz. XII. 3. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

- 3. Wyceny oferty za całość zadania należy dokonać na podstawie:**
- przedmiaru robót,**
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,**
  - projektu budowlano-wykonawczego.**

BC

SECRETARIA



WIGESPAROSTA

Wiesław Figas