

Inowrocław, 27 września 2017 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: AG.272.1.3.2017

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu**”.

Treść jest następująca:

„1. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie, jaki rodzaj podłogi sportowej należy przyjąć do wyceny.

W wyniku wnikliwej analizy dokumentacji znaleziono rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, przekrojem B-B i przedmiarem robót. I tak,

w opisie technicznym zapisano:

„*posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach.*

Podłoga sportowa jako cały system (konstrukcja+ wykładzina jako komplet) musi posiadać zgodność z obowiązującą normą dla podłóg sportowych EN 14904.

Wymagania techniczna, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- *Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu*
- *Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej*
- *Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego*
- *Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm*
- *Grubość warstwy użytkowej – min. 2 mm*
- *Absorpcja uderzeń- min. PI (wg EN 14808)*
- *Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne*
- *Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem”*

na przekroju B-B zapisano:

„*NAWIWERZCHNIA SPOTROWA POLIURETANOWA na matach gumowych 4+2 mm*
- 2x PŁYTA WIÓROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkrętami w układzie poprzecznym
- FOLIA ochronna PE

- ŚLEPA PODŁOGA deski drewniane klasy (II/III) gr. 19 mm; szer. 90 mm, mocowane gwoździami lub zszywkami
- LEGAR GÓRNY gr. 19 mm; szer. 90 mm; w rozstawie 50 cm
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90 mm; w rozstawie 50 cm
- PODKŁADKI ELASTYCZNE z gąbki kompozytowej gr. 10 mm
- FOLIA ochronna PE
- PŁYTA BETONOWA DYLATOWANA gr 12 cm C16/20 ZBROJENIE;

w przedmiarze robót zapisano:

„Dostawa z montażem kompletnej podłogi sportowej o nawierzchni poliuretanowej, legarowanej o parametrach wg opisu technicznego oraz z wykonaniem linii boisk w warstwach i osadzeniem tulei do urządzeń sali”.

Dlatego też reasumując powyższe, Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnieni, jaki rodzaj podłogi sportowej należy przyjąć do wyceny”.

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Prawidłowy opis podłogi sportowej znajduje się w opisie technicznym i taką też podłogę należy przyjąć do wyceny.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA

Włodzimierz Figas

.....
podpis Członka Zarządu

CZŁONKOWI ZARZĄDU

Mirastawia Kucol

.....
podpis Członka Zarządu