

Inowrocław 2012-05-22

AG.272.1.5.2012

Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu

**Dot. przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynków szkoły (nowa część) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25.**

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z zapytaniami dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamieszcza poniżej treść pisma otrzymanego od Wykonawcy oraz odpowiedzi.

**Treść pisma od Wykonawcy**

„W opisie technicznym ujęto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich budynkach. W Specyfikacji istniejących warunków zamówienia i przedmiarze robót nic na ten temat nie napisano.

Czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wchodzi w zakres przetargu?

Czy wszystkie budynki mają mieć wymienioną stolarkę okienną i drzwiową?

Proszę o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Stary budynek posiada okna skrzynkowe. Przy wymianie na zespolone powstaje luka pomiędzy parapetami i oknem. Czy konieczna jest wymiana parapetów wewnętrznych, jeżeli tak to na jakie.

W opisie technicznym ujęto jednokrotne pokrycie docieplenia dachu, natomiast w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarze robót mowa jest o dwukrotnym. Proszę o wyjaśnić ile należy przyjąć warstw papy na docieplenie styropianem laminowanym obustronnie.”

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada projekt budowlany obejmujący wszystkie budynki szkoły i dlatego już w samej nazwie zadania ograniczył zamówienie do **nowej części** szkoły.

Z projektu budowlanego „Krotki opis elementów istniejących budynków” wynika, że budynki objęte zamówieniem nr 1,2,3 i 5 zostały wybudowane w 1960 r. a jedynie budynek nr 4 określony jako ”stary” został wybudowany w 1930 r. i nie jest on objęty zamówieniem przez co nie występuje w opisie w SIWZ i w przedmiarze robót.

W opisie przedmiotu zamówienia w dz. III.3. Zamawiający opisał zakres prac dotyczący budynku głównego - budynek nr 1 oraz oddzielnie zakres prac dotyczący budynków Nr 2,3 i 5 - numeracja jest zgodna z projektem budowlanym.

**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie wchodzi w zakres przetargu nieograniczonego i dotyczy to wszystkich budynków.**

**Zamawiający wymaga, aby docieplenie dachu było zgodne z przedmiarem robót i Specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. ułożenie papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo.**

BC/TS

z up. STAROSTY  
*Janusz Kiszka*  
Główny Specjalista  
w Referacie Administracyjno-Gospodarczym