ISTNIEJĄCE

ZK3a

AC 3x380 V

200A

N

PE

E0

Rozdzielnica RZP

380\220

EQABP

L

SKa

3

BioGo 6/25

przegroda

WLZ zasilanie RG

YKYzo 5x95

L - 30m

6 X2,5² L

150\5 kl.0,5

k

K

4 X 1,5²

160A / 250A QW

N

PE

YKY 4X95 mm² L= 10m △U% - 0,12

AROT Ø60

FeZn 25x4

Szyna wyrownawcza
Montaz na poz.PIWNICY

PE

otok instal.odgrom. | rurociag z.w. | rurociagi c.o. | konstr. stal. | kable informat. | kable telekom.

ZASTĘPUJE RYSUNEK TE-01 PROJEKTU PODSTAWOWEGO

Rys uzupełniony o uzgodnienia z ENEĄ pismo nr ENE\TP\5402\08 z dn. 12.02.08

TT

Z.U.T. Pracownia Projektowa ul. Jagiełły 5\28 88-100 I N O W R O C Ł A W					Zlecenie	05\08
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW 88-100 INOWROCLAW						
	Imię i nazwisko	*Nr uprawnień*	*Data*	*Podpis*	Tom/zeszyt	A/1e
Opracował	W.Matuszak	RGPI-V-7342-43\97	11.02.08		Skala	
					Format	A3
Sprawdził	E.Koźliński	AUB-KZ-7210\199\89			Rewizja	0
Obiekt: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW					*Należy do:*	
Branża: ELEKTRYCZNA						
Temat: **SCHEMAT ZASILANIA - RZP**					*Nr. rys.:*	TE-01\A