STAROSTWO POWIATOWE
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 INOWROCŁAW
14

Inowrocław 2012-06-4

AG.272.1.6.2012

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dot. przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25.

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. .zm.) zamieszcza poniżej treść pytania oraz odpowiedź.

Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza zamianę tynku silikatowego barwionego w masie na tynk mineralny malowany farbą elewacyjną silikonową?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany tynku silikatowego barwionego w masie na tynk mineralny malowany farbą elewacyjną silikonową.

Starosta Inowrocławski

BC/TS

Tadeusz Majewski