istniejąca wentylacja nawiewna magazynu paliwa 500x700 do udrożnienia – kominek 60cm nad poziomem gruntu z kratą do przeniesienia na odległość min. 10m od budynku

wrota w stropie zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control R60

wentylacja wywiewna magazynu paliwa kanał dn250mm nad dach

ŚCIANA EI120

R.odd. dn50

istn. zbiorniki WERIT 4x2000L

wyjście awaryjne zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control

R.wlew. dn50

N 300x500

R.odd.

otwór montażowy w stropie poziom zewn. 80x190cm prześwit wrota zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control R60

studzienka do awaryjnego odpompowania oleju do remontu

olej 2xCu12/1mm, h=1,80

magazyn oleju opałowego H=2,58m

ŚCIANA EI120

Hp h=1,30ppp

istn grzejnik CO

studzienka wlewowa oleju opałowego zabezp przed wsiąkaniem oleju

ścianka wanny szczelna H=40cm

zbiorniki oleju stalowe 3x2000L do demontażu

ścianka wanny szczelna H=30cm

p-poż ocynk dn50 pod stropem

wrota w stropie zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control R60

EI60 100 200

zbiorniki stalowe istn.

cyrkul. CWU

H=4,20m

100 EI30 200

p-poż ocynk dn50 w gruncie

~1.40

rura oddechowa fi 50 wyprowadzona nad grunt +1,20m z zaworem oddechowym

półstałe urządzenie gaśnicze z wyrzutem nad zbiorniki zasilane poprzez przyłącze Dn 50 na zewnątrz h=1,30m nad poziomem gruntu

próg wysokości 30cm zabezpieczający przed wyciekiem całego paliwa podczas awarii

wentylacja nawiewna kotłowni olejowej kominek typ Z 60cm nad poziomem gruntu z kratą wlot 30cm ppp.

uszczelnienia przepustów p-poż [atestowane]

półstałe urządzenie gaśnicze przyłącze piany wlot Dn50 h=1,30m na ścianie

ŚCIANA EI120

ŚCIANA EI60

wentylacja wywiewna magazynu paliwa kanał dn250mm nad dach

wentylacja wywiewna kotłowni olejowej kanał 240x340mm

ZZ antyskaż.EA dn40

zw dn40, h=0,30

EA

ZW

K dn50 Fe,żel.

olej 2xCu12/1mm, h=1,60

zw dn40, h=0,30

st. uzdatn istn.

NWZ Reflex E100

wentylacja magazynu oleju obudowana EI120

dn50, h=2,40

dn50, h=2,50

pompa ładow. CWU

cwu 1x500L istn. Viessmann Vitocell-V100-500L

cwu 2x500L Viessmann Vitocell-B 100 (typ SVB)-500L

pompa cyrkul. CWU

cyrk.dn20, h=2,20m

cwu dn50, h=2,20m

kotłownia olejowa H=4,20m

1,60

0.00

NWZ Reflex N200

RW-dn32

K dn50 Fe,żel.

RW dn80, h=2,30

dn80, h=2,50

sep.

st. schł.

pompa CO1

pompa CO2

pompa CO3

pompa CO4

pompa COwent

rozdzielacze 2x dn150/2000

dn20

K2 129kW

K1 129kW

dn80

75.00 fundament

121.19

121.60 fundament

203.23

148.07

125.10

240.40

93.71

pomost techniczny i schody stalowe zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control R30

rozdz. el. + AKPiA istn.

korytarz piwnica

DEMONTAŻ URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

WG ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI Z 1992r.

KOTŁOWNIA - RZUT 1:50

PROJEKTUJĄCY:		
OBIEKT:	Przebudowa kotłowni olejowej w DPS w Warzynie 88-140 Gniewkowo, Warzyn 1	BRANŻA: SANITARNA
NAZWA RYS.	KOTŁOWNIA OLEJOWA – RZUT INSTALACJA TECHNOLOGICZNA CO i CWU	DATA: 06.2019
INWESTOR:	Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 88-140 Gniewkowo, Warzyn 1	STADIUM: P.B. / P.W.
PROJEKTANT		SKALA: 1:50
SPRAWDZAJĄCY		NR RYS: IS-2
OPRACOWAŁ		