istniejąca wentylacja nawiewna magazynu paliwa 500x700 do udrożnienia – kominek 60cm nad poziomem gruntu z kratą do przeniesienia na odległość min. 10m od budynku

wentylacja wywiewna magazynu paliwa kanał dn250mm nad dach

ŚCIANA EI120

R.odd. dn50

studzienka do awaryjnego odpompowania oleju

istn. zbiorniki WERIT 4x2000L

wyjście awaryjne zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control

R.wlew. dn50

N 300x500

R.odd.

studzienka wlewowa oleju opałowego zabezp. przed wsiąkaniem oleju

istn grzejnik CO

otwór montażowy w stropie poziom zewn. 80x190cm prześwit zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control

ścianka wanny szczelna H=40cm

olej 2xCu12/1mm, h=1,80

magazyn oleju opałowego H=2,58m

Hp h=1,30ppp

-1,60

p-poż ocynk dn50 pod stropem

ścianka wanny szczelna H=30cm

EI60 100 200

-1,60

p-poż ocynk dn50 pod stropem

130 200 ściana stalowe istn.

zbiorniki oleju stalowe 3x2000L do demontażu

ŚCIANA EI120

ŚCIANA EI120

ŚCIANA EI120

ŚCIANA EI120

ŚCIANA EI60

wentylacja wywiewna magazynu paliwa kanał dn250mm nad dach

wentylacja wywiewna kotłowni olejowej kanał 240x340mm

ZZ antyskaż.EA dn40

zw dn40, h=0,30

EA

ZW

NWZ Reflex N200

RW-dn32

K dn50 Fe,żel.

RW dn80, h=2,30

dn80, h=2,50

K dn50 Fe,żel. olej 2xCu12/1mm, h=1,60

zw dn40, h=0,30

st. uzdatn istn.

wentylacja magazynu oleju obudowana EI120

NWZ Reflex E100

dn50, h=2,40

dn50, h=2,50

pompa ładow. CWU

K dn50 Fe,żel.

cwu 1x500L istn. Viessmann Vitocell-V100-500L

cwu 2x500L 2xViessmann Vitocell-B 100 (typ CUG)-500L

pompa cyrkul. CWU

cyrk.dn20, h=2,20m

cwu dn50, h=2,20m

cyrkul. CWU

H=4,20m

kotłownia olejowa H=4,20m

-1,60

sep.

st. schł.

K2 129kW

K1 129kW

dn80

121.19

121.00 fundament

75.00 fundament

148.07

125.10

240.40

93.71

dn20

rozdzielacze 2x dn150/2000

pompa CO1

pompa CO2

pompa CO3

pompa CO4

pompa COwent

203.23

pomost techniczny i schody stalowe zabezp powłokami ognioodpornymi np: Flame Control

+0.00

rozdz. el. + AKPiA istn.

korytarz piwnica

ŚCIANA EI60

100 EI30 200

+0.00

+0.00

+~1.40

p-poż ocynk dn50 w gruncie

100 EI30 200

ŚCIANA EI60

rura oddechowa fi 50 wyprowadzona nad grunt +1,20m z zaworem oddechowym

półstałe urządzenie gaśnicze z wyrzutem nad wannę zasilane poprzez przyłącze Dn 50 na zewnątrz h=1,30m nad poziomem gruntu

próg wysokości 30cm zabezpieczający przed wyciekiem całego paliwa podczas awarii

wentylacja nawiewna kotłowni olejowej kominek typ "Z" 60cm nad poziomem gruntu z kratą wlot 30cm ppp.

uszczelnienia przepustów p-poż [atestowane]

półstałe urządzenie gaśnicze przyłącze piany wlot Dn50 h=1,30m na ścianie

A

A

B

B

DEMONTAŻ URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

WG ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI Z 1992r.

KOTŁOWNIA - RZUT 1:50

PROJEKTUJĄCY:		
OBIEKT:	Przebudowa kotłowni olejowej w DPS w Warzynie 88-140 Gniewkowo, Warzyn 1	BRANŻA: SANITARNA
NAZWA RYS.	KOTŁOWNIA OLEJOWA – RZUT INSTALACJA TECHNOLOGICZNA CO i CWU	DATA: 06.2019
INWESTOR:	Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 88-140 Gniewkowo, Warzyn 1	STADIUM: P.B. / P.W.
PROJEKTANT		SKALA: 1:50
SPRAWDZAJĄCY		NR RYS: IS-2
OPRACOWAŁ		