

Inowrocław, 11 lipca 2018 r.

**Powiat Inowrocławski**  
**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**  
**w Inowrocławiu**  
**ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38**  
**88-100 Inowrocław**

**AG.272.1.3.2018**

**Do Wykonawców ubiegających się**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

## **ODPOWIEDŹ**

**na zapytania i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Szanowni Państwo,*

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w postępowaniu na zadanie: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.” udziela odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4 i 5 lipca 2018 r.

Pytanie 4

W przedmiarze wyszczególnione wieńce W-1 W-2 W-3 W-4 w projekcie tylko 3 rodzaje wieńców. Prosimy o potwierdzenie ilości wieńców wewnętrznych, w przedmiarze jedynie 11 mb.

Odpowiedź:

W dokumentacji konstrukcyjnej jest rysunek wieńców stropowych, określający ich ilość. W przedmiarze wieńce W4 to wieńce przy rdzeniach żelbetowych poddasza zgodnie z rysunkiem gdzie również określono jego ilość.

Pytanie 6

Brak w przedmiarze głowic termostatycznych i zaworów przyłączeniowych przy grzejnikach, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zastosowano grzejniki z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z wyjątkiem grzejników łazienkowych dla których dobrano głowice indywidualnie i zostały ujęte w przedmiarze. Przy grzejnikach należy ująć zawory przyłączeniowe.

Pytanie 10

Proszę o rysunki szczegółowe balustrady i kraty zabezpieczającej klatkę schodową.

Odpowiedź:

Balustrady i kraty zabezpieczające ze stali nierdzewnej.

Balustrady są dość szczegółowo rozrysowane na rysunkach architektonicznych. W załączeniu rysunki szczegółowe balustrad.

Ponadto w dniu 9 lipca 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego dodatkowe pytania:

„Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono:

1. Brak istniejącego wjazdu na teren nieruchomości. Proszę o wyjaśnienia.
2. Przy granicy działki z ulicą Kasprowicza rośnie 8 drzew, brak jest krzewów przewidzianych do przesadzenia- patrz przedmiar poz. 34 i 35 z działu roboty zewnętrzne. Proszę o wyjaśnienia.
3. Proszę o wyjaśnienie: czy przy wymianie ogrodzenia należy uwzględnić koszty zajęcia chodnika oraz proszę o przekazanie zgody zarządcy lub właściciela drogi na prace remontowe chodnika. Przy rozbiórce i późniejszym wykonaniu nowego ogrodzenia zaistnieje konieczność przywrócenia stanu nawierzchni do stanu istniejącego.
4. Przedmiotowy teren objęty jest ochroną konserwatorską proszę o wyjaśnienia: kto ponosi ewentualne koszty nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego? Proszę o udostępnienie decyzji czy też postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający udziela odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 9 lipca 2018 r.

Ad.1

Zjazd z ul. Kasprowicza na teren nieruchomości należy odtworzyć i wykonać, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, na warunkach Zarządcy drogi. W szczególności z zachowaniem kolorystyki istniejących wjazdów na ulicy Kasprowicza w Kruszwicy. Kostkę z rozbiórki części chodnika należy wykorzystać do utwardzenia terenu na działce. Inwestor jest w trakcie uzgodnień z Zarządcą drogi.

Ad.2

Jeśli krzewy do przesadzenia nie występują Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania tej czynności.

Ad.3

Przy wymianie ogrodzenia należy uwzględnić wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. W przypadku konieczności uzyskania zgody Zarządcy lub właściciela drogi na prace remontowe chodnika inwestor wystąpi o zgodę na etapie realizacji inwestycji.

Ad.4

Planowany zakres prac nie narusza przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i może być realizowany na tym terenie. (załącznik- postanowienie WZN 577/2017).

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.07.2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2018 r. o godz. 13:00 - zmiana pkt. 15.11, 16.1, 16.3 SIWZ (załącznik SIWZ zmiana 3)

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

WICESTAROSTA

*Włodzisław Figas*

.....  
Podpis Członka Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

*Marta Kucol*

.....  
Podpis Członka Zarządu