OG 02 – "CZĘŚĆ PÓŁNOCNA" SEGMENT A

OG2

Instalacja c.o.
"Część Północna" Segment A:

Q=216,700	[kW]
Tz/Tp= 90/70	[°C]
G= 9,63	[m^3/h]
dP= 3,84	[mH_2O]
V= 2,3	[m^3]
pst= 1,64	[bar]

OG4

Instalacja c.o.
"Astrobaza":

Q=7,600	[kW]
Tz/Tp= 90/70	[°C]
G= 0,34	[m^3/h]
dP= 2,1	[mH_2O]
V= 0,3	[m^3]
pst= 0,76	[bar]

LEGENDA:

- LLS-6-067 / 36 el. — Projektowany grzejnik stalowy - kolumnowy
- T-1 / 22 el. — Projektowany grzejnik żeliwny - członowy
  Istniejące grzejnik po renowacji, typ: T-1, T-4
- CN-22K-60 / 1,200 m — Projektowany grzejnik stalowy - płytowy
- CN-22K-60 / 1,200 m — Projektowany grzejnik stalowy - płytowy **ocynkowany**
- CN-22K-60 / 1,200 m — **Istniejący** grzejnik stalowy - płytowy

zakład inżynierii środowiska
ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Tytuł rysunku	**Rozwinięcie instalacji - OG 02 Część północna - Segment A. Instalacja centralnego ogrzewania**
Obiekt/adres	Kompleks budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Inowrocław, ulica 3 Maja 11/13
Inwestor	Zespół Szkół Ogólnokształcących 88-100 Inowrocław, ulica 3 Maja 11/13

		Upr. bud. nr	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Jacek Miklas	ABIT-II-7131-39/2001	28.IV.2017	
Sprawdził	mgr inż. Marek Drążkowski	WRR-I-7131-24/02	28.IV.2017	
Opracował	mgr inż. Jacek Miklas	ABIT-II-7131-39/2001	28.IV.2017	

Faza	Skala	Arkusz
PB/PW	---	IS.08

1740x297