STAROSTA INOWROCŁAWSKI
Tadeusz Majewski

88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
tel./faks (52) 35 74 820

Inowrocław, 31 sierpnia 2010 r.

AG.7004 – 123/ 2010
BR.0045 - 637/10

Pan
Piotr Czarnolewski
Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
w miejscu

Odpowiadając na zapytanie Radnej Pani Marii Kruszewskiej, zgłoszone na XLIV sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 26 sierpnia 2010 r. dotyczące działania klimatyzacji w sali sesyjnej, w trakcie prowadzonych obrad, uprzejmie informuję, że instalacja systemu chłodzenia jest sprawna i została oddana do użytku z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych w tego typu inwestycjach. Przy odbiorze technicznym urządzenia, sprawdzono wymagane parametry chłodzenia i wyznaczono osobę odpowiedzialną za obsługę. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę indywidualne odczucie ciepła i zimna poszczególnych użytkowników pomieszczenia. Aby uniknąć zbytniego wychłodzenia osób siedzących w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia zastosowaliśmy chłodzenie bezpośrednio przed Sesją, zostawiając na czas obrad urządzenie wyłączone, co mogło spowodować wrażenie jego awarii. Również otwarcie okien mogło doprowadzić do napływu gorącego powietrza z zewnątrz, co jednocześnie zburzyło proces utrzymania stabilnej temperatury, a z drugiej strony mogło spowodować uczucie gorąca u Pani Radnej. Pragnę zaznaczyć, że staramy się zastosować jak najlepszą technikę chłodzenia, aby zapewnić radnym jak najwyższy poziom komfortu podczas obrad.

Do wiadomości:
Pani Maria Kruszewska
Radna Powiatu Inowrocławskiego

otrzymano 07.08.2010 r.
przekazano do wyjaśnienia Sekretarz Gminy dnia 08.08.2010