

Inowrocław, 19 września 2018 r.

PINB.0611.40.2018

BR.0003.607.2018

Rada Powiatu Inowrocławskiego

Dot. pisma z dnia 20 lipca 2018 r. znak: BR.0003.607.2018

W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 27 lipca 2018 r. znak: PINB.0611.40.2018 dot. interpelacji Pana Jacka Olecha i Pana Gustawa Nowickiego radnych Powiatu Inowrocławskiego zgłoszonej na XL sesji 13 lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu przeprowadził kontrolę oraz postępowanie wyjaśniające w sprawie prawidłowości wykonanych robót remontowych polegających na remoncie ulicy Najświętszej Marii Panny i ul. Andrzeja w Inowrocławiu. Ustalono, że w wyniku realizowanych prac budowlanych poziom chodników został wykonany z nadaniem normatywnego pochylenia podłużnego i poprzecznego, co ułatwia odprowadzanie wód opadowych od budynków w kierunku jezdni wykonanym pochyleniem wynoszącym 1%. Wody opadowe oraz wody roztopowe zostały skierowane w stronę jezdni w kierunku wpustów kanalizacji deszczowej, co poprawi osuszanie istniejących budynków usytuowanych wzdłuż remontowanych ulic. Zgodnie z oświadczeniem inwestora robót, zakres prac remontowych nie przewidywał wykonania nowej izolacji pionowej budynków usytuowanych wzdłuż remontowanych chodników, a zastosowanie nawierzchni rozbieralnej znacząco ułatwia właścicielom budynków wykonanie prac remontowych związanych z poprawnym wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych. Inwestor ww. robót remontowych przedłożył do tut. Organu oświadczenie o zgodności wykonanych robót ze sztuką budowlaną podpisane przez osobę pełniącą funkcję kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednocześnie wyjaśniam, że właściciele budynków usytuowanych wzdłuż remontowanych ulic mogą dochodzić swoich praw, w przypadku wystąpienia niekorzystnego oddziaływania ww. robót na ich obiekty, w drodze postępowania cywilnego.

Otrzymuje:

1. adresat

3. aa. PC/AK

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Paweł Czobot