

Inowrocław, 09 lipca 2018 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

AG.272.1.3.2018

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

ODPOWIEDŹ

na zapytania i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 i 5 lipca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.

„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.”

Treść jest następująca :

Pytanie 1

Z dokumentacji projektowych i przedmiaru wynika, iż izolacja pozioma ław fundamentowych oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonana ma zostać tylko na ścianach zewnętrznych – prosimy o potwierdzenie że fundamenty oraz ściany fundamentowe wewnętrzne nie mają zostać zaizolowane przeciwwilgociowo.

Pytanie 2

Wnioskuje się o uściślenie parametrów parapetów wewnętrznych z konglomeratu kamiennego a w szczególności grubości, szerokości i rodzaju materiału.

Pytanie 3

Zastosowany materiał na izolację pionową ścian fundamentowych Abizol P zawiera w składzie rozpuszczalnik organiczny, dyskwalifikujący do stosowania w bezpośrednim styku ze styropianem. Prosimy o wyjaśnienia.

Pytanie 4

W przedmiarze wyszczególnione wieńce W-1 W-2 W-3 W-4 w projekcie tylko 3 rodzaje wieńców. Prosimy o potwierdzenie ilości wieńców wewnętrznych, w przedmiarze jedynie 11 mb.

Pytanie 5

Przedmiar nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowego i kanalizacji i gazowej prosimy o uszczegółowienie czy wykonanie przyłączy jest ujęte w zakresie zamówienia.

Pytanie 6

Brak w przedmiarze głowic termostatycznych i zaworów przyłączeniowych przy grzejnikach, prosimy o wyjaśnienie.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zamontować jedynie brodziki czy kompletny natrysk z osłonami, jakie rozwiązanie przyjąć dla natrysku osoby niepełnosprawnej. Czy łazienkę dla niepełnosprawnego wyposażać w uchwyty i inne akcesoria?

Pytanie 8

Proszę uściślić rodzaj dachówki.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie szklenia w oknach. Brak konsekwencji szyba antywłamaniowa, a całe okno nie? Szklenie drzwi tylko szyba P2.

Pytanie 10

Proszę o rysunki szczegółowe balustrady i kraty zabezpieczającej klatkę schodową.

Pytanie 11

Proszę określić drzwi wewnętrzne oraz ościeżnicę oraz kolorystykę.

Pytanie 12

Proszę określić czy drzwi zewnętrzne okleinowane tylko od zewnątrz? Proszę określić ilość zamków w drzwiach zewnętrznych. Proszę określić wielkość szklenia w drzwiach zewnętrznych. Proszę określić wielkość szklenia w drzwiach zewnętrznych.

Pytanie 13

Proszę określić czy w oknach mają być montowane nawiewniki? Jeżeli tak to jaki rodzaj?

Pytanie 14

Proszę doprecyzować tynk na kominach ponad dachem.

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odp. Ad. 1

Zgodnie z opisem

- izolacja pozioma fundamentów i ścian fundamentowych – 2x papa na lepiku
 - izolacja pionowa ścian fundamentowych – Abizol R+P
- dotyczy to wszystkich ścian.

Odp. Ad. 2

Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego grubości 3,0cm, szerokości 25cm, materiał gładki, łatwy do utrzymania czystości, np. boticino

Odp. Ad. 3

Na ścianach zewnętrznych, które będą ocieplone styropianem zastosować Dysperbit+Styrbit

Odp. Ad. 4

Zamawiający udzieli odpowiedzi po otrzymaniu odpowiedzi od Projektanta.

Odp. Ad. 5

Przyłącza są po stronie dostawcy mediów, dokumentacja przewiduje przyłącza do granicy działki

Odp. Ad. 6

Zamawiający udzieli odpowiedzi po otrzymaniu odpowiedzi od Projektanta.

Odp. Ad. 7

W łazienkach zamontować kompletne brodziki. W łazience dla niepełnosprawnych całe wyposażenie dla niepełnosprawnych łącznie z płaskim brodzikiem i uchwytami.

Odp. Ad. 8

Dachówka ceramiczna zakładkowa, angobowana, czerwona.

Odp. Ad. 9

Okna szklone szkłem P2.

Odp. Ad. 10

Zamawiający udzieli odpowiedzi po otrzymaniu odpowiedzi od Projektanta.

Odp. Ad. 11

Drzwi wewnętrzne płytowe, w kolorze mało brudzącym, np. dąb, zgodny z kolorystyką paneli i płytek podłogowych.

Odp. Ad. 12

Drzwi zewnętrzne okleinowane z obu stron, z małym przeszkleniem 20x50cm.

Odp. Ad. 13

Okna z mikrowentylacją.

Odp. Ad. 14

Tynk na kominach mineralny, wzmocniony siatką, malowany w kolorze ścian.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18.07.2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2018 r. o godz. 14:00 - zmiana pkt. 15.11, 16.1, 16.3 SIWZ (załącznik SIWZ zmiana 2)

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

WIESTAROSTA
.....
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Członek Zarządu